

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS
DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	LED driver
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	Philips (China) Investment Co., Ltd. #9, Lane 888 TianlinRoadShanghaiBusinessPark, Shanghai China
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Philips (China) Investment Co., Ltd. #9, Lane 888 TianlinRoadShanghaiBusinessPark, Shanghai China
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	Hengdian Group Tospo lighting Co., Ltd. Hengdian Electronics Industrial Zone, Dongyang City, Zhejiang Province China
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	CertaDrive 30W 0.4A 80V 230V Un: 220-240 V, In: 0,16 A; fn: 50/60 Hz, Pn: 35 W, Iout: 0,4 A, Pout: 30 W; Uout: 51-82 V, 400 V MAX; PF: 0,9C, tc: 75 °C, ta: -20...+50 °C CertaDrive 15W 0.4A 36V 230V Un: 220-240 V, In: 0,087 A; fn: 50/60 Hz, Pn: 17,5 W, Iout: 0,4 A, Pout: 15 W; Uout: 30-42 V, 400 V MAX; PF: 0,9C, tc: 75 °C, ta: -20...+50 °C
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	PHILIPS
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	SMT
Model / Type Ref. Réf. de type	CertaDrive 30W 0.4A 80V 230V; CertaDrive 15W 0.4A 36V 230V
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	61347-1(ed.2);am1;am2 61347-2-13(ed.1)
National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires	EU Group Differences
As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat	3161865.50

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Date: 2015-02-09

Signature: C.Lin

