

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Electronic driver for LED modules
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	Philips Lighting B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven The Netherlands
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Philips Lighting B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven The Netherlands
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	Philips Lighting Electronics Poland ul. Przemyslowa 29 64-920 Pila Poland
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	XITANIUM 35W 0.08-0.35A 150V TD16 230V Un:220...240 V lin:0.18 A Pn:39 W fn:50-60 Hz, DC Uout:50...150Vdc Iout:0.08...0.35 A Pout:35 W tc:75 °C ta:-25...+50 °C Uout max:180 V PF:0.9 C XITANIUM 60W 0.08-0.35A 300V TD16 230V Un:220...240 V lin:0.3 A Pn:66 W fn:50-60 Hz, DC Uout:100...300Vdc Iout:0.08...0.35 A Pout:60 W tc:75 °C ta:-25...+50 °C Uout max:330 V PF:0.9 C
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	PHILIPS
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	CTF Stage 3
Model / Type Ref. Réf. de type	XITANIUM 35W 0.08-0.35A 150V TD16 230V XITANIUM 60W 0.08-0.35A 300V TD16 230V
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	61347-1(ed.2);am1;am2 61347-2-13(ed.2) 62384(ed.1);am1
National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires	EU Group Differences

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

 DEKRA Certification B.V.
 Meander 1051, 6825 MJ
 Arnhem
 The Netherlands


Date: 2016-06-06

Signature: D. Trijbels



As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate 2194380.50 and 2194380.51

Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification




Date: 2016-06-06

Signature: D. Trijbels

A handwritten signature in blue ink that reads "D. Trijbels".

Additional factory



This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Date: 2016-06-06

Signature: D. Trijbels

D.J. Trijbels